

PKQ/Số: HA.24.00947.01 - 02

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Đơn vị yêu cầu: **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THÀNH NAM Á**
- Tên khách hàng: **CÔNG TY TNHH DỆT SỢI CONTINENTAL**
Lô 30-18, đường N16, KCN Phước Đông, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh
- Loại mẫu: Khí thải

Mã số mẫu	Vị trí lấy mẫu	Tọa độ
HA.24.00947.01	Khí thải ống khói số 1	11°8'59" - 106°18'57"
HA.24.00947.02	Khí thải ống khói số 2	11°9'10" - 106°19'2"

- Ngày lấy mẫu: 04/03/2024 Ngày trả kết quả: 11/03/2024
- Phương pháp thử nghiệm:

Stt	Thông số	Đơn vị	Phương pháp lấy và bảo quản mẫu	Phương pháp thử nghiệm	Giới hạn phát hiện / Phạm vi đo
1	SO ₂ (*)	mg/Nm ³	HD/KT - SO ₂	HD/KT - SO ₂	0 - 13.100 mg/Nm ³
2	NO _x (tính theo NO ₂)(*)	mg/Nm ³	HD/KT - NO _x	HD/KT - NO _x	0 - 940 mg/Nm ³
3	CO(*)	mg/Nm ³	HD/KT - CO	HD/KT - CO	0 - 11.400 mg/Nm ³
4	Bụi (PM)(*)	mg/Nm ³	US EPA Method 5	US EPA Method 5	0,2 mg/Nm ³
5	HCl(*)	mg/Nm ³	US EPA Method 26A	US EPA Method 26	3 mg/Nm ³

- Kết quả thử nghiệm:

Stt	Thông số	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm		QCVN 30:2012/ BTNMT
			HA.24.00947.01	HA.24.00947.02	
1.	SO ₂ (*)	mg/Nm ³	25	32	250
2.	NO _x (tính theo NO ₂)(*)	mg/Nm ³	90	122	500
3.	CO(*)	mg/Nm ³	114	105	250
4.	Bụi (PM)(*)	mg/Nm ³	65,1	59,2	100
5.	HCl(*)	mg/Nm ³	KPH	KPH	50

Ghi chú: (*): Chỉ tiêu được chứng nhận Vimcerts

KPH: Không phát hiện

QCVN 30:2012/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp

Phòng Thử Nghiệm

Nguyễn Thị Trang

P.Giám đốc

Nguyễn Thùy Diễm

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử / tại thời điểm đo đạc
- Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả đối với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh
- Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Công ty CP DV TV MT Hải Âu